



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)  
ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

пр-кт Ленина, д.40 - Тула, 36041, тел. (4872) 36-26-35, E-mail: nadzor@priok.gosnadzor.ru  
ул. Зубковой, д. 17, корп. 2, Рязань, 390037; тел. / факс: (4912) 32-07-12; E-mail: ryazan@priok.gosnadzor.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ № 5-27-ТЭ-205/2-2017**

390526, Рязанская обл., Рязанский р-н,  
п. Варские, ул. Школьная, д. 8  
(место составления предписания)

07.04.2017 года  
(дата составления предписания)

Муниципальному бюджетному образовательному учреждению  
"Варсковская средняя школа" муниципального образования -  
Рязанский муниципальный район Рязанской области  
(далее МБОУ «Варсковская СШ»)  
(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

Мною, Сенюковым Владиславом Вячеславовичем  
главным государственным инспектором ОГЭН по Рязанской области  
(должности, фамилии и инициалы лиц, уполномоченных выдавать предписания)

в процессе проводимой плановой выездной проверки, согласно  
распоряжения № 296-Р от 13.03.2017 года заместителя руководителя Приокского  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии).

управления Ростехнадзора Ивлева Александра Николаевича деятельности  
Муниципального бюджетного образовательного учреждения "Варсковская средняя школа"  
муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области  
ИНН 6215010088, ОГРН 1026200702351  
(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

соблюдения требований нормативно-правовых актов Российской Федерации в области  
безопасности в электроэнергетике.

В присутствии:  
директора МБОУ «Варсковская СШ» Сальникова Олега Анатольевича,  
(должности, фамилии и инициалы представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

действующего на основании Устава и распоряжения №300-ис от 30.07.2014 года  
выявлены следующие нарушения требований законодательных и иных нормативно-  
правовых актов Российской Федерации:

№№ п/п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование и номер пункта ПТД, требования которого нарушены (не соблюдены)	Срок устранения нарушения
1.	Отсутствует работник, ответственный за электрохозяйство, прошедший проверку знаний в комиссии Ростехнадзора по месту работы МБОУ «Варсковская СШ» на IV группу по электробез-	пункт 1.2.3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (далее по тексту ПТЭЭП), утвержденных Приказом Минэнерго	07.07.2017

	опасности до 1000 В.	го РФ от 13.01.2003 № 6 (зарегистрировано в Минюсте РФ 22.01.03 г. № 4145).	
2.	Отсутствует подготовленный электротехнический персонал.	пункт 1.2.1 ПТЭЭП.	07.07.2017
3.	Не в полном объеме укомплектованы электроустановки испытанными средствами защиты.	пункт 1.7.3 ПТЭЭП, приложение № 8 Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках (далее по тексту ИПИСЗ), утвержденной приказом Минэнерго России от 30.06.2003 № 261.	07.07.2017
4.	Не составлен график ППР на 2017 год.	пункт 1.6.3 ПТЭЭП.	07.07.2017
5.	Не в полном объеме разработаны однолинейные электрические схемы, утвержденные работником, ответственным за электрохозяйство.	пункт 1.5.18 ПТЭЭП.	07.07.2017
6.	Отсутствует перечень профессий и рабочих мест, требующих отнесения персонала к группе I по электробезопасности.	пункт 1.4.4 ПТЭЭП.	07.07.2017
7.	Отсутствует перечень работ выполняемых в порядке текущей эксплуатации.	пункт 8.1 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (далее по тексту ПОТ), утвержденных приказом Минтруда России от 24.07.2013 № 328н (зарегистрировано в Минюсте РФ 12.12.2013 № 30593).	07.07.2017
8.	Отсутствуют следующие журналы: - оперативный; - проверки знаний; - выдачи и возврата ключей от электроустановок; - учета и содержания средств защиты; - учета электрооборудования.	пункт 1.2.2, 1.8.2, 1.7.2 ПТЭЭП, пункт 1.4.2, приложение № 1 ИПИСЗ, приложение № 7 ПОТ.	07.07.2017
9.	Номинальные токи плавких вставок предохранителей установленных в электрических щитах не выбраны наименьшими по расчетным токам.	пункт 1.7.2 ПТЭЭП, пункт 3.1.4 Правил устройства электроустановок (далее по тексту ПУЭ), утвержденных Главтехуправлением, Госэнергонадзором Минэнерго СССР 05.10.1979 в редакции от 20.06.2003.	07.07.2017
10.	Не проводятся испытания УЗО на срабатывание не реже 1 раза в квартал	пункт 2.7.19, пункт 28.7 приложения 3 ПТЭЭП.	07.07.2017
11.	У предохранителей присоединений отсутствуют надписи, указывающие номинальный ток плавкой вставки.	пункт 2.2.20 ПТЭЭП.	07.07.2017
12.	Высота установки розеток и выключателей от пола в помещениях для пребывания детей, ниже 1,8 м.	пункт 1.7.2 ПТЭЭП, пункт 6.6.30, 6.6.31 ПУЭ.	07.07.2017

13.	На электрических щитах частично отсутствуют диспетчерские наименования и знаки электробезопасности.	пункт 2.2.20 ПТЭЭП.	07.07.2017
14.	Не проводится техническое освидетельствование электрооборудования с истекшим сроком эксплуатации.	пункт 1.6.7 ПТЭЭП.	07.07.2017
15.	В столовой базовой школы расстояния в свету между защищенными проводниками и кабелями с трубопроводами ГВС и ХВС менее 50 мм.	пункт 1.7.2 ПТЭЭП, пункт 2.1.56 ПУЭ.	07.07.2017
16.	В столовой базовой школы, в которой используется напряжение двух номиналов, не на всех штепсельных розетках нанесены надписи с указанием номинального напряжения.	пункт 2.12.6 ПТЭЭП.	07.07.2017
17.	Над вновь обустроенным входом с улицы в столовую базовой школы не предусмотрен светильник.	пункт 1.7.2 ПТЭЭП, пункт 7.1.55 ПУЭ.	07.07.2017
18.	В столовой базовой школы не занулён металлорукав электрического кабеля, питающего электрическую плиту.	пункт 1.7.2 ПТЭЭП, пункт 1.7.76 (4) ПУЭ.	07.07.2017
19.	В базовой школе проводка на механические мастерские выполнена проводом, закреплённым на деревьях.	пункт 1.7.2 ПТЭЭП, пункт 2.1.5 ПУЭ.	07.07.2017
20.	В дошкольной группе разрушено антикоррозийное покрытие металлических частей ВРУ.	пункт 1.7.2 ПТЭЭП, пункт 4.1.6 ПУЭ.	07.07.2017
21.	В дошкольной группе в стиральном помещении прачечной установлены штепсельные розетки.	пункт 1.7.2 ПТЭЭП, пункт 7.1.48 ПУЭ.	07.07.2017
22.	В дошкольной группе на кухне и в группах пребывания детей проложены открытые проводки без электротехнического короба.	пункт 1.7.2 ПТЭЭП, пункт 7.1.37 ПУЭ.	07.07.2017
23.	В школе н.п. Шумашь по территории школы проложена воздушная линия напряжением 0,4 кВ. Не соблюдены наименьшие расстояния от проводов ввода до окон.	пункт 1.7.2 ПТЭЭП, пункт 2.4.95, 2.4.57 ПУЭ.	07.07.2017
24.	В школе н.п. Шумашь вводно-распределительные устройства выполнены самодельными шкафами, не имеющими заводских паспортов.	пункт 1.1.5 ПТЭЭП.	07.07.2017
25.	В школе н.п. Шумашь проводка в кухню выполнена по чердаку без стальной трубы.	пункт 1.7.2 ПТЭЭП, пункт 2.1.73 ПУЭ.	07.07.2017
26.	В школе н.п. Шумашь взаиморезервируемые провода, питающие циркуляционные насосы в автономном тепловом пункте проложены в одном коробе.	пункт 1.7.2 ПТЭЭП, пункт 2.1.16 ПУЭ.	07.07.2017